

RG.6220.11.2021.DG

D e c y z j a

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Panią Agnieszkę Zdunek- Muszyńska, reprezentującą firmę ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin „

o r z e k a m

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin „

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2021 r., wpłynął do Burmistrza Lubrańca wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Zdunek- Muszyńska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin „. Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, uzupełnioną w dniu 12.04.2021r. o oświadczenie o zależności od jednostki samorządu terytorialnego organ ustalił.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.) Projektowana inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin na odcinku od Stacji Elektroenergetycznej (SE) Włocławek Wschód do granicy powiatu włocławskiego, znajdującej się w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie włocławskim (gmina Izbica Kujawska, Lubraniec, Boniewo, Chocień, Kowal, Włocławek; miasto Włocławek). Całkowita długość przebudowywanej linii wynosi ok. 43,2 km. Projektowana linia przebiegać będzie po trasie istniejącej osi linii Wariant wybrany przez Inwestora polega na przebudowie napowietrznej linii WN 110 kV poprzez wymianę wyeksploatowanych konstrukcji wsporczych na nowe dostosowane do warunków pracy przewodów roboczych w temperaturze +80 st. C. Linia 110 kV wybudowana została jako linia dwutorowa na słupach serii D2, OS24 i rurowych SSE. W linii zawieszono są przewody fazowe AFL-6 185 mm², AFL-6 240 mm² oraz przewody odgromowe AFL-1,7 50 mm² i OPGW. Łańcuchy izolatorowe wykonane są z izolatorów kołpakowych szklanych i kompozytowych.

Stan projektowany linii zakłada parametry:

- napięcie znamionowe – 110 kV,
- długość linii – ok. 43,2 km,
- konstrukcje wsporcze (słupy) - konstrukcje kratowe, rurowe oraz konstrukcje specjalne,
- liczba słupów:
- ok. 155 słupów do wymiany na nowe konstrukcje
- izolacja kompozytowa,
- przewody robocze - stalowo – aluminiowe typu ALF/AFLse
- przewody odgromowe typu OPGW
- fundamenty – prefabrykowane, studniowe, palowe, terenowe.

Parametry charakterystyczne linii jako obiektu budowlanego nie ulegną zmianie w wyniku przeprowadzonych prac.

Organ dokonując kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia wziął pod uwagę następujące zapisy ww. rozporządzenia :

§ 3 ust 1 pkt 7 w brzmieniu: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6;

§ 3 ust 2 pkt 2 w brzmieniu: Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone;

Z powyższego wynika, że jedynie zmiana polegająca na zwiększeniu napięcia znamionowego linii na co najmniej 220 kV będzie wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Pozostałe prace prowadzone w stosunku do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1 pkt 7 ww. rozporządzenia tj. m.in. wymiana wyeksploatowanych słupów, naprawa lub wymiana fundamentów stanowisk słupowych, nie powinny być kwalifikowane jako przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko.

W ocenie organu zakres planowanej inwestycji opisany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazuje, że przedmiotowe przedsięwzięcie podlega wyłączeniu, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 2 rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe, planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani też do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia. W związku z powyższym, a także uwzględniając zapis art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 o.o.ś. Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Brak podstawy prawnej do wydania decyzji przesądza o bezprzedmiotowości postępowania wszczętego na wniosek strony. Stosownie do art. 105 § 1 k.p.a. w sytuacji, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe w całości lub części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości albo w części.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a § 1 k.p.a. stronie przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Skutki zrzeczenia się praw do wniesienia odwołania zostały określone w art. 127 a § 2 k.p.a., który stanowi że z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pani
Agnieszka Zdunek- Muszyńska
Eitel Networks Energetyka S.A.
Gutkowo 81d
11-041 Olsztyn
2. Gmina Izbica Kujawska
3. Gmina Boniewo
4. Gmina Chocień
5. Gmina Kowal
6. Gmina Włocławek
7. Miasto Włocławek

BURMISTRZ LUBRAŃCA
Stanisław Budzyński