

RG.6220.1.2.2013.AS

D e c y z j a

Na podstawie art. 71 ust. 1, pkt. 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

stwierdzam**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko****u z a s a d n i e**

1. Pismem z dnia 11 lutego.2013 roku (data wpływu: 18.02.2013 r.) ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: *budowa mis szczelnych pod transformatory mocy i potrzeb własnych*, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia.

2. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)

3. Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 156 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

4. Właściwe organy tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku pismem Nr N.NZ-42-12-3/2013 z dnia 07 marca 2013 roku (data wpływu: 11.03.2013 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO.4240.159.2013.HR z dnia 08 marca 2013 roku (data wpływu: 13.03.2013 r.) stwierdziły brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot wniosku.

5. Cechy przedsięwzięcia, takie jak:

- jego rodzaj i charakterystyka – zamierzenie polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, stanowiącej niezależny obiekt elektroenergetyczny, nie wymagający stałej obsługi. Zadaniem stacji jest przesył, transformacja i rozdział energii elektrycznej. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.:

- budowę stanowisk szczelnych mis dla transformatorów mocy 110/15kV i potrzeb własnych 15/0,4 kV;

- budowę sieci kanalizacji wód opadowych wraz ze studniami rewizyjnymi, separatorem substancji ropopochodnych oraz przepompownią;

- modernizację sieci elektrycznej (w tym wymianę kabli, ograniczników, odłączników oraz instalacji systemu sygnalizacji wycieku oleju).

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz niezawodności dostarczania energii elektrycznej. Likwidacja przestarzałych urządzeń elektroenergetycznych umożliwi zastosowanie nowych rozwiązań podnoszących stopień bezpieczeństwa i łatwość obsługi.

Zadanie powiązane jest technologicznie i funkcjonalnie z istniejącym systemem elektroenergetycznym.

- jego usytuowanie – inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Lubrańcu, na działce o nr ewid. 694/2.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 roku, Nr 49, poz. 549).

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazany Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Przedmiotowa stacja położona jest w odległości powyżej 50 m od najbliższych terenów chronionych przed hałasem.

- rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko -

W fazie przebudowy nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzonych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu).

Odpady zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Stacja związana jest z wprowadzaniem do środowiska pola elektromagnetycznego, jednakże biorąc pod uwagę zakres przedmiotowych zmian oraz fakt, że stacja jest obiektem funkcjonującym można stwierdzić, że emisja ta nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. Nr 192, poz. 1883).

Głównym źródłem hałasu z terenu przedmiotowego obiektu są transformatory mocy, które emitują hałas do środowiska przede wszystkim w zależności od ich obciążenia. Przedmiotowa stacja położona jest w odległości powyżej 50 m od najbliższych terenów chronionych przed hałasem. Z uwagi na fakt, iż po realizacji zadania nie zmieni się technologia pracy stacji elektroenergetycznej, nie przewiduje się negatywnych zmian w zakresie oddziaływania na istniejący klimat akustyczny.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z potrzebą wykonania trwałych przekształceń terenu, usunięciem roślinności wysokiej oraz zajęciem obszarów wodnych i wodno-błotnych.

Mając na względzie zakres inwestycji, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia skumulowanego oddziaływania. Inwestycja nie zmieni istniejącego zagospodarowania i użytkowania przedmiotowego terenu.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Ze względu na zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu
2. Burmistrz Lubrańca
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Bydgoszczy
2. PPIS we Włocławku



Z up. Burmistrza Lubrańca

mgr Mariusz Czarniak
Zastępca Burmistrza Lubrańca

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Zamierzenie polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, stanowiącej niezależny obiekt elektroenergetyczny, nie wymagający stałej obsługi. Zadaniem stacji jest przesył, transformacja i rozdział energii elektrycznej. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.:

- budowę stanowisk szczelnych mis dla transformatorów mocy 110/15kV i potrzeb własnych 15/0,4 kV;
- budowę sieci kanalizacji wód opadowych wraz ze studniami rewizyjnymi, separatorem substancji ropopochodnych oraz przepompownią;
- modernizację sieci elektrycznej (w tym wymianę kabli, ograniczników, odłączników oraz instalacji systemu sygnalizacji wycieku oleju).

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz niezawodności dostarczania energii elektrycznej. Likwidacja przestarzałych urządzeń elektroenergetycznych umożliwi zastosowanie nowych rozwiązań podnoszących stopień bezpieczeństwa i łatwość obsługi.

Zadanie powiązane jest technologicznie i funkcjonalnie z istniejącym systemem elektroenergetycznym.

Z up. Burmistrza Lubrańca

mgr Marcin Czarniak
Zastępca Burmistrza Lubrańca