



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl www.pssewloclawek.pl

*J. A. Kolomojczyk*  
*[Signature]*

*Col. Ciołkowska*  
Włocławek, 20.11.2014 r.

Nasz znak: N.NZ-42-12-11/14

l.dz: *8001*

Wasz znak: RG.6220.34.2014.DG

URZĄD MIEJSKI  
w Lubrańcu  
Wpł Dnia 2014 - 11 - 24  
Nr *12.108.* zał.....

OPINIA

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Lubrańca o wyrażenie opinii w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie na działce 45 w obrębie miejscowości Kolonia Piaski gmina Lubraniec jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2000 kW, rozpiętości łopat do 90 m, wysokości wieży do 110 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WŁOCŁAWKU

wyraża następującą opinię.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko uważam, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach winna zawierać następujące warunki:

1. Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
2. Prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami przy wykonywaniu robót budowlanych. Odpady przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
3. W czasie eksploatacji stacji transformatorowej należy organizować prace w sposób powodujący najmniejszą uciążliwość dla klimatu akustycznego. Urządzenia mechaniczne elektrowni mogące być źródłem hałasu winny być izolowane akustycznie.
4. Zabezpieczyć stację transformatorową tak, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie środowiska gruntowo- wodnego olejem transformatorowym.
5. Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane będzie na działce o nr ewid. 45 w obrębie miejscowości Kolonia Piaski, w gminie Lubraniec. Działka o nr ewid. 45 jest częściowo zagospodarowana zabudową zagrodową, a wokół planowanego przedsięwzięcia tereny są użytkowane rolniczo. Turbina osadzona zostanie na wieży o wysokości do 110 m. Inwestycja związana będzie ponadto z budową fundamentu betonowego o powierzchni 289 m<sup>2</sup> i głębokości 3-2 m. p.t., drogi dojazdowej, placu manewrowego o powierzchni ok. 600 m<sup>2</sup>, kontenerowej stacji transformatorowej. Funkcjonowanie elektrowni polegać będzie na wyprodukowaniu energii elektrycznej z tzw. źródła odnawialnego. Produkcja energii elektrycznej polega na przetworzeniu przez generator siły wiatru na energię elektryczną i przesłaniu jej do sieci elektroenergetycznej.

Elektrownia wiatrowa nie wymaga zaplecza socjalnego, doprowadzania wody ani odprowadzania ścieków ze względu na bezobsługowy charakter pracy. Turbina będzie wyposażona w zdalny układ sterujący.

Analizując przedłożone materiały, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uznałam, że planowana inwestycja ze względu na ochronę środowiska i zdrowie ludzi może być zrealizowana przy spełnieniu wyżej podanych warunków.

Uwaga! Przedłożony "raport...." zatrzymuję do użytku służbowego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
we Włocławku  
*Magdalena Fejdowska*

Otrzymują:

1. Burmistrz Lubrańca  
ul. Brzeska 49  
87-890 Lubraniec
2. PHU „RAMB”  
Ryszard Arciszewski  
ul. Cmentarna 1  
87-865 Izbica Kujawska
3. a/a